



ATTESTATION DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION DE POTEAU INCENDIE

Centre d'exploitation : Anjou Maine Touraine

Adresse : 71, avenue des Maraîchers 49400 SAINT LAMBERT DES LEVEES

Téléphone : 0 2

Télécopie : 02 41 40 54 26

Description du point d'eau :

PI

Situation du point d'eau :

Adresse : Rue de la gaudinière accueil hutchinson

Commune : Sougé le ganelon

Numéro ou identification :

11

Appareil dans un site privé :

non

Contrôle : Réalisé par : Denos Emmanuel

date : 21/07/2016

Diamètre de la canalisation d'alimentation

100 mm

Mesure de la pression statique du réseau

10,00 bar(s)

Débit de l'appareil sous 1 bar de pression dynamique

73 m³/h m³/h

Rappel des normes :

<u>Débit minimum</u> PI de 65 PI - BI de 100 PI 2x100	<u>Norme</u> 30 m ³ /heure 60 m ³ /heure 120 m ³ /heure
---	--

**Hydrant déclaré conforme aux normes précitées
et suivant les contrôles réalisés.**

oui

Fait le : 21/07/2016

Établi par : Denos Emmanuel

Qualité : Agent de secteur

date : 21/07/2016

Visa :

Destinataire :

Mairie

DDAF

Service Incendie



ATTESTATION DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION DE POTEAU INCENDIE

Centre d'exploitation : Anjou Maine Touraine

Adresse : 71, avenue des Maraichers 49400 SAINT LAMBERT DES LEVEES

Téléphone : 0 2

Télécopie : 02 41 40 54 26

Description du point d'eau :

PI

Situation du point d'eau :

Adresse : Rue du pré chalon

Commune : Sougé le ganelon

Numéro ou identification :

10

Appareil dans un site privé :

non

Contrôle : Réalisé par : Denos Emmanuel

date : 21/07/2016

Diamètre de la canalisation d'alimentation

100 mm

Mesure de la pression statique du réseau

10,00 bar(s)

Débit de l'appareil sous 1 bar de pression dynamique

78 m³/h m³/h

Rappel des normes :

Débit minimum PI de 65
PI - BI de 100
PI 2x100

Norme 30 m³/heure
60 m³/heure
120 m³/heure

Hydrant déclaré conforme aux normes précitées
et suivant les contrôles réalisés.

oui

Fait le : 21/07/2016

Établi par : Denos Emmanuel

Qualité : Agent de secteur

date : 21/07/2016

Visa :

Destinataire :

Mairie

DDAF

Service Incendie



ATTESTATION DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION DE POTEAU INCENDIE

Centre d'exploitation : Anjou Maine Touraine

Adresse : 71, avenue des Maraîchers 49400 SAINT LAMBERT DES LEVEES

Téléphone : 0 2

Télécopie : 02 41 40 54 26

Description du point d'eau :

PI

Situation du point d'eau :

Adresse : Rue du pré chalon/ rue de la gaudinière

Commune : Sougé le ganelon

Numéro ou identification :

10 11

Appareil dans un site privé :

non

Contrôle : Réalisé par : Denos Emmanuel

date : 21/07/2016

Diamètre de la canalisation d'alimentation

100 mm

Mesure de la pression statique du réseau

10,00 bar(s)

Débit des appareils sous 1 bar de pression dynamique en simultané

PI n°11 accueil hutchinson

39 m3/h m3/h

PI n° 10 rue du pré Chalon

40 m3/h m3/h

Rappel des normes :

Débit minimum
PI de 65
PI - BI de 100
PI 2x100

Norme
30 m3/heure
60 m3/heure
120 m3/heure

**Hydrant déclaré conforme aux normes précitées
et suivant les contrôles réalisés.**

non

Fait le : 21/07/2016

Établi par : Denos Emmanuel

Qualité : Agent de secteur

date : 21/07/2016

Visa :

Denos

Destinataire :

Mairie

DDAF

Service Incendie