

EQUIPEMENTS

Matériel Hutchinson

Raccordement



Raccord symétrique type Guillemin (*raccord pompier*)
Diamètre = 80 mm

Matériel Entreprise extérieure

EPI (*indiqués ci-dessous*)

Longueur flexible = 15 mètres minimum

Exigence(s) particulière(s)

<i>TYPE DE DECHARGEMENT ACCEPTE</i>	<u>Auto déchargement obligatoire</u>
<i>LE TRANSPORTEUR</i>	Doit garantir le bon état de fonctionnement de son équipement

RAPPEL : EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL =

Faire le 02.43.31.53.18 et le signaler au cariste

CONSIGNES DE SECURITE :

RAPPEL :



CHAUSSURES DE SECURITE OBLIGATOIRES

EPI spécifique(s) à l'opération :



Merci de respecter les règles suivantes :

1) Avant l'exécution de l'opération

- Se présenter au bureau de la réception. **Photo 1**
- Si livraison OK, se positionner au poste de dépotage. **Photo 2**
- Mettre en place les organes de sécurité** : le garde – corps, pour toutes opérations sur la citerne, ainsi que le matériel nécessaire contre les fuites et les déversements accidentels (absorbant / récipient).
- Un prélèvement d'échantillon sera réalisé par le laboratoire ; attendre l'accord qualité.
- Une fois l'acceptation donnée par le laboratoire (et seulement à partir de ce moment)**, se raccorder au réseau suivant **les indications du magasinier et en présence de ce dernier.**



2) Pendant l'opération

- RESTER À CÔTÉ DU CAMION LORS DES OPERATIONS DE DEPOTAGE**

Informations concernant les voyants lumineux :

Clignotant lent (1 s. allumé / 5 s. éteint) = en remplissage



Clignotant rapide (0.5 s. allumé / 0.5 s. éteint) = cuve presque pleine : **Stopper le dépotage et prévenir le magasinier**

Feu fixe = cuve pleine :

Stopper immédiatement le dépotage et prévenir le magasinier

3) Après l'opération

- Remettre les bouchons.
- Ranger le matériel de dépotage (flexible, etc...).
- Enlever les organes de sécurité.
- Remettre le lieu de dépotage en ordre (propreté, sécurité, etc...).
- Ne pas quitter le site avant l'accord du bureau réception.