



	Porte coupe-feu en projet
	Porte coupe-feu
	Vanne d'isolement
	Poteau Incendie
	Réseau Incendie armé
	RIA (Robinet Incendie Armé)
	PIA (Poste Incendie additif)

N° de vanne	section	lieu
A	DN 100	Hall 3
B	DN 100	Hall 4
C	DN 100	145m
D	DN 50	145m
F	DN 80	145m
G	DN 50	145m
S1	DN 100	Hall 4
S1	DN 100	Hall 5
H	DN 100	Hall 5

Zone sprinklage

CALQUE 53 : EAU SECURITE INCENDIE

CALQUE 42 : SPRINKLAGE

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50m

REP.	date	description	origine	nom
A0	21-12-16	mise à jour des plans	BE	TIBET
A2	17-11-16	mise à jour des plans de pose	BE	TIBET
A3	02-08-16	mise à jour des plans de pose	BE	TIBET
A4	27-07-16	ajout profilé pour coupe feu et plan S1	BE	TIBET
A5	26-07-16	modification des plans de pose des poteaux	BE	TIBET
X	23-03-16	mise à jour des plans de pose des poteaux	BE	TIBET

ES/04/PUN/1783

Service technique  
Le Gât Oy  
7130 SOULÉ LE CHALON

ES/04/PUN/1783

Date: 15/11/12

Designé par: V. CANU

Signature: [Signature]

Ensemble/Client: USINE DE SOUPE

Signature: [Signature]

Signature: [Signature]

Signature: [Signature]

Signature: [Signature]