

Horaires d'ouverture au public :

Lundi, Mardi et Jeudi : 9h00 - 12h30 | 13h30 - 17h00

Mercredi et Vendredi : 9h00 - 12h30

COURRIER

Reçu le **30 JAN. 2023**

MONSIEUR LE MAIRE
SERVICE URBANISME
MAIRIE
72700 SPAY

Réf. à rappeler : 0043/2023/LB
N° dossier : PC 072 344 23 Z 0001
Adresse : Champfleuri 72700 Spay

MAIRIE DE SPAY

Spay, le 24 janvier 2023

Objet : Avis sur Permis de Construire

Les parcelles issues de la division des parcelles cadastrées section ZC n° 9/10/11/44 et section ZD n° 30/32/35/43/44/46 peuvent être alimentées en eau potable à partir du réseau existant dans l'emprise du chemin des Liarderies et de la Route Départementale n°51.

Chaque regard de comptage sera implanté en terrain privé et en limite de propriété.

Pour information, le poteau d'incendie n° 36 est implanté à moins de 200 mètres du terrain A.

Pour information, le poteau d'incendie n° 36 est implanté entre 200 mètres et 400 mètres du terrain B.

La côte piézométrique est de 110 mètres NGF au droit de l'opération.

La Responsable Technique,
Claire RENOU



Pièce(s) jointe(s) :

✓ 1 plan de localisation

Spay



LES LIARDERIES

Terrain B.

CHAMP FLEURI

Terrain A.

Tif-43

Dwg-72

Tif-42

100 m

Echelle: 2000
Edité le: 23/01/2023

